

回答書

工事名：旧日明工場解体撤去工事

番号	図番	質 疑 内 容	回 答 内 容
1		①記載箇所／提出様式（様式5-1号・5-2号） 技術提案の提出枚数についてご質問いたします。○提案理由と○対策及び実施効果の欄が分かれておりますが、こちらのセルの高さを作成に合わせて調整する（大枠の高さは変えない）ことも一切認められないという認識でよろしいでしょうか？ご教示ください。	○提案理由と○対策及び実施効果の欄のセルの高さは調整いただいて構いません。大枠の高さが変わらないようにご注意ください。
2		②記載箇所／提出様式（様式7号・特定テーマ用） 技術提案の提出枚数についてご質問いたします。技術提案書を作成するにあたり、特定テーマは3項目設定されていますが、現在の配布されている様式の通り、提出できる枚数は1枚で、その1枚に3項目の技術提案を記載するという認識でよろしいでしょうか。ご教示ください。	様式7号は3項目で1枚にしてください。枠の拡大はできませんが、各テーマで使用する行数は枠の中で変更いただいて構いません。
3		③記載箇所／提出様式（様式5-1号・5-2号、様式7号・特定テーマ用） 文字のサイズは10ポイント以上と指定がありますが、フォント（MS明朝）の変更、下線、太文字、色の変更等、文字を強調することは可能でしょうか？ご教示ください。	フォント（MS明朝）の変更、下線、太文字、色の変更等、文字を強調することは可能です。
		④記載箇所／「技術資料の提出について」P6 ②「雨水排水による道路側溝への解体発生材の流出防止対策」について、ここでの解体発生材とは具体的に何を対象としているのでしょうか？ご教示ください。	破砕等で発生する粒度の小さい解体発生材です。敷地内に飛散しているものが、雨天時に一般道路の側溝に流れ出す恐れがあるものです。
		以下余白	