

回答書

工事名 曾根浄化センターNo. 2濃縮汚泥掻寄機機械設備改良工事

番号	図番	質 疑 内 容	回 答 内 容
1		特記仕様書の第6章撤去工事に(7)2系重力濃縮槽 可動屋根 撤去・再据付とありますが、可動屋根の構造をご教授願います。	ALC版、L形鋼、鋼板で構成された屋根です。
2		特記仕様書の第6章撤去工事に(7)2系重力濃縮槽 可動屋根 撤去・再据付とありますが、可動屋根の取り外し手順をご教授願います。	手順については、受注後の協議となります。