

回答書

工事名 日明浄化センター汚泥処理棟照明設備改修電気工事

番号	図番	質 疑 内 容	回 答 内 容
1		照明器具(X21W、X41W、X42W、X41WB、Y41W、Y42W、Y41WB、Y42WB)は防爆仕様になりますでしょうか。	照明器具(X21W、X41W、X42W、X41WB、Y41W、Y42W、Y41WB、Y42WB)については防爆仕様ではありません。