

質問 番号	記載 箇所	質問内容	回答内容
1	特記仕様書P8 表 周辺環境及び作業環境の ダイオキシン類等の 調査内容について	本表に記載されている箇所以外のサンプリングは実施しないと考えてよいのか。 ご教示ください。	良いです。ただし、この他に法的に必要なものがあれば協議します。
2	〃	血中濃度のサンプリング人数は何人を想定されているか ご教示ください。	対象者全員を想定しています。本工事に必要な人数を想定してお見積り下さい なお、設計金額は、参考見積書を収集して積算しています。参考見積書は必要な項目を一つ一つ積み上げて作成したのではなく、「環境測定 ダイオキシン類 報告書含む」に必要なものを一式計上で収集しています。
3	特記仕様書P16 第6章 第2節 第2項 解体手順	記載されている解体手順は例であって、解体方法はこれによらないものと考えてよいのか。 例：工場棟撤去にワイヤーソー使用しない等	良いです。