

令和8年度焼却工場における排ガス測定結果

施設名称 皇后崎工場

	採取日	結果報告日	硫黄酸化物	ばいじん (O ₂ 12%換算)	窒素酸化物 (O ₂ 12%換算)	塩化水素 (O ₂ 12%換算)	ダイオキシン類 毒性等価濃度	全水銀 (O ₂ 12%換算)
単位	—	—	m ³ _N /h	g/m ³ _N	ppm	mg/m ³ _N	ng-TEQ/m ³ _N	μg/m ³ _N
法規制値	—	—	20.85	0.08	250	700	1	50
1号炉								
2号炉	令和8年4月24日	令和8年5月14日	0.46	0.0004未満	69	0.5	—	—
	令和8年6月30日	令和8年7月30日	0.46	0.0005未満	71	2.8	0.00015	0.7
3号炉	令和8年6月29日	令和8年7月10日	0.29	0.0005未満	66	17	—	—