

冷暖房設備機器保守点検仕様書(小倉南図書館)

冷暖房設備機器の保守点検にあたっては、この仕様書に基づき、常に最良の状態を維持するように業務を実施するものとする。

1 施設名及び所在地

北九州市立小倉南図書館（小倉南区若園四丁目 1-60）

2 保守点検の対象

別紙 空調設備機器表のとおり

3 業務内容

- ① エアークリール点検・清掃
- ② 設備機器全般の点検調整、塵・埃除去及び外傷点検補修等
- ③ 設備機器点検結果の処置、点検結果報告書の作成
- ④ 故障の際の随時点検処置

4 点検回数及び実施期間

- ① 点検回数 年 2 回
- ② 実施時期 空調切替時（冷房、暖房）

5 業務完了報告

本業務完了後は、点検結果報告書を小倉南図書館へ提出すること。

6 その他

機器の点検日時については、小倉南図書館と協議の上決定する。