

※特記事項
1. 表示能力はJIS能力とする。
2. メーカー標準仕様とする。電力は参考値とする。
3. 新冷暖使用品、グリーン購入法適合品とする。
4. 搬入・搬出及び冷媒配管工事は本工事とする。

空調 機器表

記 号	名 称	機 器 性 能	電圧 (φ-V)	参考消費電力 (kW)	台数	設置場所	備 考 参考型番
GHP 1	GHP	屋外機 高効率ガスヒートポンプエアコン 燃料 13A	1φ200v	C 1.57	1	3F 屋上	RC基礎は建築工事
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 (計算値) 67.8 kW 暖房能力 (計算値) 76.9 kW		H 1.40			HASAP850FS1N
		参考冷房能力 (定格値) 85.0 kW 参考暖房能力 (定格値) 95.0 kW					
		参考冷房燃料消費量 (定格値) 67.6 kW 参考暖房燃料消費量 (定格値) 62.0 kW					
	附属品	スプリング式防振架台共					
GHP 1A	GHP	屋内機 天井カセット型1方向吹出	1φ200v	C 0.08	1	1F 赤ちゃんの駅	
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 1.7 kW 暖房能力 2.0 kW		H 0.05			
	附属品	ドレンアップ装置 共					
GHP 1B	GHP	屋内機 天井カセット型1方向吹出	1φ200v	C 0.05	1	2F 休憩室	
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 2.3 kW 暖房能力 2.2 kW		H 0.05			
	附属品	ドレンアップ装置 共					
GHP 1C	GHP	屋内機 天井隠蔽型外型 (両外で使用)	1φ200v	C 0.12	2	1F 児童閲覧室	
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 2.9 kW 暖房能力 1.8 kW		H 0.10			
	附属品	ドレンアップ装置・フロン・パイプ・ドレン・パイプ 共					
GHP 1D	GHP	屋内機 天井隠蔽型外型	1φ200v	C 0.28	4	1F 交流ホール・リフレッシュコーナー	
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 12.7 kW 暖房能力 9.6 kW		H 0.27			
	附属品	ドレンアップ装置・フロン・パイプ・ドレン・パイプ 共					
	各室リモコン	ワイヤードリモコン			4		
GHP 2	GHP	屋外機 高効率ガスヒートポンプエアコン 燃料 13A	1φ200v	C 1.57	1	3F 屋上	RC基礎は建築工事
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 (計算値) 69.2 kW 暖房能力 (計算値) 77.8 kW		H 1.40			HASAP850FS1N
		参考冷房能力 (定格値) 85.0 kW 参考暖房能力 (定格値) 95.0 kW					
		参考冷房燃料消費量 (定格値) 67.6 kW 参考暖房燃料消費量 (定格値) 62.0 kW					
	附属品	スプリング式防振架台共					
GHP 2A	GHP	屋内機 天井隠蔽型外型 (両外で使用)	1φ200v	C 0.12	4	1F 児童閲覧室	
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 2.8 kW 暖房能力 2.2 kW		H 0.10			
	附属品	ドレンアップ装置・フロン・パイプ・ドレン・パイプ 共					
GHP 2B	GHP	屋内機 天井カセット型4方向吹出	1φ200v	C 0.05	2	1F ひまわり文庫	
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 5.6 kW 暖房能力 6.1 kW		H 0.04			
	附属品	ドレンアップ装置 共					
GHP 2C	GHP	屋内機 天井隠蔽型外型	1φ200v	C 0.14	2	1F 読書活動室	
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 5.9 kW 暖房能力 4.3 kW		H 0.12			
	附属品	ドレンアップ装置・フロン・パイプ・ドレン・パイプ 共					
GHP 2D	GHP	屋内機 天井隠蔽型外型	1φ200v	C 0.14	2	1F お話し室	
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 6.4 kW 暖房能力 5.1 kW		H 0.12			
	附属品	ドレンアップ装置・フロン・パイプ・ドレン・パイプ 共					
GHP 2E	GHP	屋内機 天井隠蔽型外型	1φ200v	C 0.40	1	1F 地域アーカイブ	
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 15.7 kW 暖房能力 7.9 kW		H 0.38			
	附属品	ドレンアップ装置・フロン・パイプ・ドレン・パイプ 共					
	各室リモコン	ワイヤードリモコン			5		
GHP 3	GHP	屋外機 高効率ガスヒートポンプエアコン 燃料 13A	1φ200v	C 1.57	1	3F 屋上	RC基礎は建築工事
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 (計算値) 70.0 kW 暖房能力 (計算値) 78.2 kW		H 1.40			HASAP850FS1N
		参考冷房能力 (定格値) 85.0 kW 参考暖房能力 (定格値) 95.0 kW					
		参考冷房燃料消費量 (定格値) 67.6 kW 参考暖房燃料消費量 (定格値) 62.0 kW					
	附属品	スプリング式防振架台共					
GHP 3A	GHP	屋内機 天井隠蔽型外型 (両外で使用)	1φ200v	C 0.12	3	2F ヤングアダルトコーナー	
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 2.6 kW 暖房能力 3.0 kW		H 0.10			
	附属品	ドレンアップ装置・フロン・パイプ・ドレン・パイプ 共					
GHP 3B	GHP	屋内機 天井隠蔽型外型 (両外で使用)	1φ200v	C 0.12	5	2F 一般閲覧室	
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 3.1 kW 暖房能力 2.1 kW		H 0.10			
	附属品	ドレンアップ装置・フロン・パイプ・ドレン・パイプ 共					
GHP 3C	GHP	屋内機 天井カセット型4方向吹出	1φ200v	C 0.04	2	2F 事務室	
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 3.8 kW 暖房能力 3.8 kW		H 0.03			
	附属品	ドレンアップ装置 共					
GHP 3D	GHP	屋内機 天井隠蔽型外型	1φ200v	C 0.18	2	1F エントランスホール	
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 8.3 kW 暖房能力 4.5 kW		H 0.17			
	附属品	ドレンアップ装置・フロン・パイプ・ドレン・パイプ 共					
GHP 3E	GHP	屋内機 天井カセット型2方向吹出	1φ200v	C 0.16	1	2F 朗読兼AV視聴室	
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 8.0 kW 暖房能力 3.9 kW		H 0.12			
	附属品	ドレンアップ装置 共					
GHP 3F	GHP	屋内機 天井隠蔽型外型	1φ200v	C 0.18	1	2F 読書活動コーナー	
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 8.7 kW 暖房能力 9.3 kW		H 0.17			
	附属品	ドレンアップ装置・フロン・パイプ・ドレン・パイプ 共					
	各室リモコン	ワイヤードリモコン			6		

空調 機器表

記 号	名 称	機 器 性 能	電圧 (φ-V)	参考消費電力 (kW)	台数	設置場所	備 考 参考型番
GHP 4	GHP	屋外機 高効率ガスヒートポンプエアコン 燃料 13A	1φ200v	C 1.57	1	3F 屋上	RC基礎は建築工事
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 (計算値) 70.5 kW 暖房能力 (計算値) 79.2 kW		H 1.40			HASAP850FS1N
		参考冷房能力 (定格値) 85.0 kW 参考暖房能力 (定格値) 95.0 kW					
		参考冷房燃料消費量 (定格値) 67.6 kW 参考暖房燃料消費量 (定格値) 62.0 kW					
	附属品	スプリング式防振架台共					
GHP 4A	GHP	屋内機 天井カセット型1方向吹出	1φ200v	C 0.04	1	2F ボランティア室	
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 1.4 kW 暖房能力 1.0 kW		H 0.04			
	附属品	ドレンアップ装置 共					
GHP 4B	GHP	屋内機 天井隠蔽型外型	1φ200v	C 0.14	5	2F 一般閲覧室E	
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 5.8 kW 暖房能力 4.0 kW		H 0.12			
	附属品	ドレンアップ装置・フロン・パイプ・ドレン・パイプ 共					
GHP 4C	GHP	屋内機 天井カセット型2方向吹出	1φ200v	C 0.19	3	1F 開架書庫	
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 9.0 kW 暖房能力 10.5 kW		H 0.16			
	附属品	ドレンアップ装置 共					
	各室リモコン	ワイヤードリモコン			3		
GHP 5	GHP	屋外機 高効率ガスヒートポンプエアコン 燃料 13A	1φ200v	C 1.16	1	3F 屋上	RC基礎は建築工事
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 (計算値) 51.0 kW 暖房能力 (計算値) 57.5 kW		H 1.02			HASAP710FS1N
		参考冷房能力 (定格値) 71.0 kW 参考暖房能力 (定格値) 80.0 kW					
		参考冷房燃料消費量 (定格値) 51.2 kW 参考暖房燃料消費量 (定格値) 48.2 kW					
	附属品	スプリング式防振架台共					
GHP 5A	GHP	屋内機 天井隠蔽型外型	1φ200v	C 0.15	4	3F オープンスペース	
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 5.1 kW 暖房能力 5.1 kW		H 0.13			
	附属品	ドレンアップ装置・フロン・パイプ・ドレン・パイプ 共					
GHP 5B	GHP	屋内機 天井隠蔽型外型	1φ200v	C 0.15	3	3F 学習室	
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 5.6 kW 暖房能力 4.5 kW		H 0.13			
	附属品	ドレンアップ装置・フロン・パイプ・ドレン・パイプ 共					
GHP 5C	GHP	屋内機 天井隠蔽型外型	1φ200v	C 0.15	1	3F グループ学習室(2)	
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 5.6 kW 暖房能力 4.9 kW		H 0.13			
	附属品	ドレンアップ装置・フロン・パイプ・ドレン・パイプ 共					
GHP 5D	GHP	屋内機 天井隠蔽型外型	1φ200v	C 0.14	1	3F グループ学習室(1)	
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 7.1 kW 暖房能力 6.2 kW		H 0.12			
	附属品	ドレンアップ装置・フロン・パイプ・ドレン・パイプ 共					
	各室リモコン	ワイヤードリモコン			4		
GHP 6	GHP	屋外機 ガスヒートポンプエアコン (非エゼア仕様) 燃料 13A	1φ200v	C 0.86	1	3F 屋上	RC基礎は建築工事
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 (計算値) 44.4 kW 暖房能力 (計算値) 49.6 kW		H 0.77			HASAP710FS1N
		参考冷房能力 (定格値) 45.0 kW 参考暖房能力 (定格値) 50.0 kW					
		参考冷房燃料消費量 (定格値) 33.6 kW 参考暖房燃料消費量 (定格値) 31.8 kW					
	附属品	スプリング式防振架台共					
GHP 6A	GHP	屋内機 天井隠蔽型外型	1φ200v	C 1.41	2	3F セミナー室	
	マルチパッケージエアコン	冷房能力 17.6 kW 暖房能力 12.0 kW		H 1.41			
	附属品	ドレンアップ装置・フロン・パイプ・ドレン・パイプ 共					
	各室リモコン	ワイヤードリモコン			1		
	GHP	機能 状態監視・運転/停止 (個別/一括)・冷暖切替・風速変更・温度設定	1φ100v		1	2F 事務室	
	集中制御リモコン	制御台数 53台					
		集中リモコン仕様 2台仕様					
SI 1	加湿器	天井カセット型	1φ100v	0.10	6	3F セミナー室	
	加湿能力	2.2 kg/H					
	附属品	ドレンアップ装置・ホース・パイプ 共					
	各室リモコン	ワイヤードリモコン			1		
SO 1	除湿機	床置型 インバータータイプ	1φ100v	1.20	1	1F 開架書庫	
		標準除湿能力 2.3 ㎥/H 最高除湿能力 3.6 ㎥/H					
	附属品	標準付属品一式 共					