

回答書

工事名 田野浦6号上屋屋根等改修工事

番号	図番	質 疑 内 容	回 答 内 容
1		上記案件について、直接仮設工事の内容で内部仕上げ足場(簡易型移動足場)452㎡と有りますが床面を養生した上で、階高5.7m以下を仮設した場合移動型足場にはアウトリガー等を設置する事となり、移動にはかなりの重量になり、壁際などでは危険と考えます。高所作業車を使用しても宜しいでしょうか。	監督員と協議の上、高所作業車が必要と判断した場合は、設計変更の対象となります。