

採水地点(配水池名)			No.1 舞ヶ丘中央会館(井手浦)												
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月21日	令和8年5月19日	令和8年6月2日										
採水時刻	—		10:27	10:10	9:30										
水温	℃		18.2	21.8	23.0										
一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001											
六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		<0.001											
塩素酸	mg/L	0.6		<0.06											
クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002											
クロロホルム	mg/L	0.06		0.012											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.007											
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.002											
臭素酸	mg/L	0.01		<0.001											
総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.021											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.008											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.007											
ブロモホルム	mg/L	0.09		<0.001											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.004											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.027											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01											
銅及びその化合物	mg/L	1		0.003											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		0.001											
塩化物イオン	mg/L	200	9	9	9										
蒸発残留物	mg/L	500		85											
ジェオスミン	ng/L	10	2	2	1										
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.9	0.7	0.7										
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.4	7.5										
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
抱水クロラール	mg/L	0.02													
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.8	0.8	0.8										
遊離炭酸	mg/L	20		8											
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1										
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.3											
従属栄養細菌	個/ml	2000		0											
アルカリ度	mg/L	—		38											
電気伝導率	μS/cm	—	113	120	135										
カルシウムイオン	mg/L	—		15											
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.011	0.010	0.009										

採水地点(配水池名)			No.2 小倉南区役所東谷出張所(新道寺)												
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月1日	令和8年5月26日	令和8年6月16日										
採水時刻	—		9:35	9:35	9:30										
水温	℃		13.7	23.0	23.8										
一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001										
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001										
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001										
塩素酸	mg/L	0.6			<0.06										
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002										
クロロホルム	mg/L	0.06			0.013										
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.007										
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.002										
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001										
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.022										
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.008										
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.007										
ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001										
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005										
亜鉛及びその化合物	mg/L	1			0.004										
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.031										
鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01										
銅及びその化合物	mg/L	1			0.004										
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001										
塩化物イオン	mg/L	200	9	9	9										
蒸発残留物	mg/L	500			90										
ジェオスミン	ng/L	10	1	2	<1										
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.8	0.9	0.8										
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.3	7.3										
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
抱水クロラール	mg/L	0.02													
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.7										
遊離炭酸	mg/L	20			7										
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1										
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.3										
従属栄養細菌	個/ml	2000			0										
アルカリ度	mg/L	—			43										
電気伝導率	μS/cm	—	119	117	131										
カルシウムイオン	mg/L	—			17										
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.012	0.012	0.009										

採水地点(配水池名)			No.3 志井市民センター(堀越)											
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月7日	令和8年4月27日	令和8年6月23日									
採水時刻	—		9:05	9:08	8:50									
水温	℃		18.1	18.8	23.0									
一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001											
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001											
塩素酸	mg/L	0.6	<0.06											
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002											
クロロホルム	mg/L	0.06	0.013											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.009											
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002											
臭素酸	mg/L	0.01	<0.001											
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.021											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.012											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.006											
ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	<0.004											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.028											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01											
銅及びその化合物	mg/L	1	0.002											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001											
塩化物イオン	mg/L	200	9	9	9									
蒸発残留物	mg/L	500	84											
ジェオスミン	ng/L	10	2	1	2									
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.8	0.7	0.9									
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.4	7.4									
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
抱水クロラール	mg/L	0.02												
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.6									
遊離炭酸	mg/L	20	6											
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1									
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.5											
従属栄養細菌	個/ml	2000	0											
アルカリ度	mg/L	—	32											
電気伝導率	μS/cm	—	108	110	126									
カルシウムイオン	mg/L	—	12											
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.010	0.009	0.014									

採水地点(配水池名)			No.4 松ヶ江北市民センター(沼)														
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月21日	令和8年5月19日	令和8年6月2日												
採水時刻	—		9:54	9:40	10:05												
水温	℃		16.3	19.4	20.1												
一般細菌	個/ml	100	0	0	0												
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出												
鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001													
六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001													
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		<0.001													
塩素酸	mg/L	0.6		<0.06													
クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002													
クロロホルム	mg/L	0.06		0.013													
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.006													
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.002													
臭素酸	mg/L	0.01		<0.001													
総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.022													
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.009													
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.007													
ブロモホルム	mg/L	0.09		<0.001													
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005													
亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.004													
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.026													
鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01													
銅及びその化合物	mg/L	1		0.002													
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001													
塩化物イオン	mg/L	200	9	9	9												
蒸発残留物	mg/L	500		84													
ジェオスミン	ng/L	10	2	2	1												
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1												
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.8	0.8	0.7												
pH値	—	5.8～8.6	7.3	7.4	7.4												
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5												
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1												
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01		0.001													
抱水クロラール	mg/L	0.02		0.003													
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.7	0.7	0.7												
遊離炭酸	mg/L	20		6													
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1												
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.4													
従属栄養細菌	個/ml	2000		0													
アルカリ度	mg/L	—		37													
電気伝導率	μS/cm	—	113	118	131												
カルシウムイオン	mg/L	—		14													
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.012	0.010	0.010												

採水地点(配水池名)			No.5 安部山公園(高蔵)															
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月7日	令和8年4月27日	令和8年6月23日													
採水時刻	—		9:32	9:35	9:15													
水温	℃		16.2	18.4	22.6													
一般細菌	個/ml	100	0	1	0													
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出													
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001															
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001															
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001															
塩素酸	mg/L	0.6	<0.06															
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002															
クロロホルム	mg/L	0.06	0.016															
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003															
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002															
臭素酸	mg/L	0.01	<0.001															
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.025															
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.012															
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.007															
ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001															
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005															
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	<0.004															
アルミニウム及びその 化合物	mg/L	0.2	0.025															
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01															
銅及びその化合物	mg/L	1	<0.001															
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001															
塩化物イオン	mg/L	200	9	9	9													
蒸発残留物	mg/L	500	86															
ジェオスミン	ng/L	10	2	1	2													
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1													
有機物(全有機炭素 (TOC)の量)	mg/L	3	0.9	0.7	0.9													
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.3	7.4													
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5													
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1													
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01																
抱水クロラール	mg/L	0.02																
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.5	0.5													
遊離炭酸	mg/L	20	6															
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1													
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.5															
従属栄養細菌	個/ml	2000	1															
アルカリ度	mg/L	—	34															
電気伝導率	μS/cm	—	120	116	131													
カルシウムイオン	—	—	13															
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.011	0.009	0.013													

採水地点(配水池名)			No.6 田野浦市民センター(小森江)												
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月7日	令和8年4月27日	令和8年6月23日										
採水時刻	—		10:40	10:35	10:30										
水温	℃		16.8	19.2	22.4										
一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001												
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001												
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001												
塩素酸	mg/L	0.6	<0.06												
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002												
クロロホルム	mg/L	0.06	0.017												
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003												
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002												
臭素酸	mg/L	0.01	<0.001												
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.026												
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.012												
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.007												
ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001												
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005												
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.006												
アルミニウム及びその 化合物	mg/L	0.2	0.020												
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01												
銅及びその化合物	mg/L	1	0.002												
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001												
塩化物イオン	mg/L	200	10	10	9										
蒸発残留物	mg/L	500	95												
ジェオスミン	ng/L	10	2	1	2										
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
有機物(全有機炭素 (TOC)の量)	mg/L	3	0.8	0.7	0.9										
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.3	7.4										
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
抱水クロラール	mg/L	0.02													
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.5	0.4										
遊離炭酸	mg/L	20	5												
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1										
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.4												
従属栄養細菌	個/ml	2000	0												
アルカリ度	mg/L	—	38												
電気伝導率	μS/cm	—	134	127	131										
カルシウムイオン	mg/L	—	14												
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.011	0.009	0.013										

採水地点(配水池名)			No.7 城山霊園(風師)										
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月21日	令和8年5月19日	令和8年6月2日								
採水時刻	—		9:35	9:25	10:25								
水温	℃		16.3	19.2	20.4								
一般細菌	個/ml	100	0	0	0								
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001									
六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001									
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		<0.001									
塩素酸	mg/L	0.6		<0.06									
クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002									
クロロホルム	mg/L	0.06		0.015									
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.008									
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.002									
臭素酸	mg/L	0.01		<0.001									
総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.024									
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.010									
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.007									
ブロモホルム	mg/L	0.09		<0.001									
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005									
亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.004									
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.023									
鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01									
銅及びその化合物	mg/L	1		0.003									
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001									
塩化物イオン	mg/L	200	10	9	9								
蒸発残留物	mg/L	500		78									
ジェオスミン	ng/L	10	1	1	2								
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.9	0.7	0.8								
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.4	7.5								
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5								
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1								
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01											
抱水クロラール	mg/L	0.02											
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.7	0.8	0.7								
遊離炭酸	mg/L	20		6									
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1								
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.3									
従属栄養細菌	個/ml	2000		0									
アルカリ度	mg/L	—		39									
電気伝導率	μS/cm	—	134	119	128								
カルシウムイオン	mg/L	—		14									
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.012	0.009	0.011								

採水地点(配水池名)			No.8 東郷市民センター(黒川)										
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月1日	令和8年5月26日	令和8年6月16日								
採水時刻	—		9:41	10:49	10:58								
水温	℃		16.6	23.4	25.1								
一般細菌	個/ml	100	0	0	0								
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001								
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001								
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001								
塩素酸	mg/L	0.6			<0.06								
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002								
クロロホルム	mg/L	0.06			0.016								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003								
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.002								
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001								
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.025								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.011								
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.007								
ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001								
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005								
亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004								
アルミニウム及びその 化合物	mg/L	0.2			0.031								
鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01								
銅及びその化合物	mg/L	1			0.003								
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001								
塩化物イオン	mg/L	200	11	9	9								
蒸発残留物	mg/L	500			92								
ジェオスミン	ng/L	10	2	1	1								
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1								
有機物(全有機炭素 (TOC)の量)	mg/L	3	0.8	0.8	0.8								
pH値	—	5.8~8.6	7.6	7.8	7.8								
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5								
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1								
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01											
抱水クロラール	mg/L	0.02											
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.5	0.5								
遊離炭酸	mg/L	20			5								
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1								
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、 極力0に近づける			-0.7								
従属栄養細菌	個/ml	2000			0								
アルカリ度	mg/L	—			40								
電気伝導率	μS/cm	—	144	128	134								
カルシウムイオン	mg/L	—			18								
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.012	0.011	0.009								

採水地点(配水池名)			No.9 清見市民センター(丸山)											
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月7日	令和8年4月27日	令和8年6月23日									
採水時刻	—		10:25	10:20	10:10									
水温	℃		18.2	19.1	23.0									
一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001											
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001											
塩素酸	mg/L	0.6	<0.06											
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002											
クロロホルム	mg/L	0.06	0.017											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.002											
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002											
臭素酸	mg/L	0.01	<0.001											
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.026											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.013											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.007											
ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	<0.004											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.022											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01											
銅及びその化合物	mg/L	1	0.002											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001											
塩化物イオン	mg/L	200	11	10	9									
蒸発残留物	mg/L	500	101											
ジェオスミン	ng/L	10	2	1	2									
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.8	0.7	0.8									
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.4	7.5									
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
抱水クロラール	mg/L	0.02												
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.5	0.5									
遊離炭酸	mg/L	20	5											
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1									
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.3											
従属栄養細菌	個/ml	2000	0											
アルカリ度	mg/L	—	40											
電気伝導率	μS/cm	—	144	134	133									
カルシウムイオン	mg/L	—	15											
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.011	0.010	0.011									

採水地点(配水池名)			No.10 桜丘市民センター(足立)											
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月1日	令和8年5月26日	令和8年6月16日									
採水時刻	—		10:26	9:43	9:46									
水温	℃		15.7	21.0	20.0									
一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001									
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001									
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001									
塩素酸	mg/L	0.6			<0.06									
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002									
クロロホルム	mg/L	0.06			0.013									
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.006									
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.002									
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001									
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.022									
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.008									
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.007									
ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001									
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005									
亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004									
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.029									
鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01									
銅及びその化合物	mg/L	1			0.002									
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001									
塩化物イオン	mg/L	200	23	8	9									
蒸発残留物	mg/L	500			88									
ジェオスミン	ng/L	10	1	2	<1									
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.3	0.8	0.8									
pH値	—	5.8～8.6	7.1	7.3	7.4									
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
抱水クロラール	mg/L	0.02												
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.7	0.7	0.8									
遊離炭酸	mg/L	20			6									
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1									
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.3									
従属栄養細菌	個/ml	2000			1									
アルカリ度	mg/L	—			39									
電気伝導率	μS/cm	—	294	115	128									
カルシウムイオン	mg/L	—			16									
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.015	0.011	0.009									