

採水地点(配水池名)			No.21 鳴水屋形船公園(花尾)											
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月7日	令和8年4月27日	令和8年6月23日									
採水時刻	—		9:30	9:30	9:30									
水温	℃		17.6	18.5	22.0									
一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001											
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001											
塩素酸	mg/L	0.6	<0.06											
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002											
クロロホルム	mg/L	0.06	0.014											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.009											
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002											
臭素酸	mg/L	0.01	<0.001											
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.023											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.011											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.007											
ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	<0.004											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.021											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01											
銅及びその化合物	mg/L	1	0.002											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001											
塩化物イオン	mg/L	200	21	16	20									
蒸発残留物	mg/L	500	180											
ジェオスミン	ng/L	10	1	<1	<1									
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.1	1.1	1.2									
pH値	—	5.8～8.6	7.2	7.2	7.2									
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
抱水クロラール	mg/L	0.02												
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.8	0.7	0.8									
遊離炭酸	mg/L	20	10											
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1									
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.1											
従属栄養細菌	個/ml	2000	0											
アルカリ度	mg/L	—	67											
電気伝導率	μS/cm	—	281	205	255									
カルシウムイオン	mg/L	—	28											
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.014	0.016	0.017									

採水地点(配水池名)			No.22 東田エコクラブハウス(山ノ神第1)															
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月21日	令和8年5月19日	令和8年6月2日													
採水時刻	—		9:00	9:04	9:03													
水温	℃		17.0	19.4	21.5													
一般細菌	個/ml	100	0	0	0													
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出													
鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001														
六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001														
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		<0.001														
塩素酸	mg/L	0.6		<0.06														
クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002														
クロロホルム	mg/L	0.06		0.015														
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.010														
ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1		0.003														
臭素酸	mg/L	0.01		<0.001														
総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.027														
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.010														
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.009														
ブロモホルム	mg/L	0.09		<0.001														
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005														
亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.004														
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.026														
鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01														
銅及びその化合物	mg/L	1		0.002														
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001														
塩化物イオン	mg/L	200	17	15	22													
蒸発残留物	mg/L	500		134														
ジェオスミン	ng/L	10	1	<1	<1													
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1													
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.1	0.9	1.3													
pH値	—	5.8～8.6	7.2	7.2	7.2													
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5													
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1													
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01																
抱水クロラール	mg/L	0.02																
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.7	0.7	0.6													
遊離炭酸	mg/L	20		9														
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1													
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.3														
従属栄養細菌	個/ml	2000		1														
アルカリ度	mg/L	—		56														
電気伝導率	μS/cm	—	232	210	294													
カルシウムイオン	mg/L	—		20														
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.017	0.012	0.016													

採水地点(配水池名)			No.23 平野市民センター(山ノ神第2)														
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月1日	令和8年5月26日	令和8年6月16日												
採水時刻	—		9:30	9:20	9:20												
水温	℃		15.7	19.6	22.1												
一般細菌	個/ml	100	0	0	0												
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出												
鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001												
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001												
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001												
塩素酸	mg/L	0.6			<0.06												
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002												
クロロホルム	mg/L	0.06			0.023												
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.008												
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.003												
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001												
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.035												
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.014												
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.009												
ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001												
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005												
亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004												
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.027												
鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01												
銅及びその化合物	mg/L	1			0.003												
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001												
塩化物イオン	mg/L	200	23	14	15												
蒸発残留物	mg/L	500			127												
ジェオスミン	ng/L	10	1	<1	<1												
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1												
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.2	0.9	1.1												
pH値	—	5.8～8.6	7.0	7.2	7.2												
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
色度	度	5	0.6	<0.5	<0.5												
濁度	度	2	0.2	<0.1	<0.1												
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01															
抱水クロラール	mg/L	0.02															
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.5												
遊離炭酸	mg/L	20			10												
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1												
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.3												
従属栄養細菌	個/ml	2000			0												
アルカリ度	mg/L	—			50												
電気伝導率	μS/cm	—	295	187	190												
カルシウムイオン	mg/L	—			20												
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.015	0.012	0.012												
その他																	

[illegible]

採水地点(配水池名)			No.25 勝山二丁目公園(大蔵)												
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月21日	令和8年5月19日	令和8年6月2日										
採水時刻	—		9:21	9:30	9:25										
水温	℃		16.3	18.1	20.3										
一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001											
六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		<0.001											
塩素酸	mg/L	0.6		<0.06											
クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002											
クロロホルム	mg/L	0.06		0.013											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.008											
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.002											
臭素酸	mg/L	0.01		<0.001											
総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.022											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.009											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.007											
ブロモホルム	mg/L	0.09		<0.001											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.004											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.024											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01											
銅及びその化合物	mg/L	1		0.004											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001											
塩化物イオン	mg/L	200	17	9	9										
蒸発残留物	mg/L	500		82											
ジェオスミン	ng/L	10	1	1	2										
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.1	0.7	0.8										
pH値	—	5.8～8.6	7.2	7.4	7.4										
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
抱水クロラール	mg/L	0.02													
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.7	0.8	0.8										
遊離炭酸	mg/L	20		5											
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1										
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.4											
従属栄養細菌	個/ml	2000		1											
アルカリ度	mg/L	—		36											
電気伝導率	μS/cm	—	228	117	126										
カルシウムイオン	mg/L	—		14											
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.017	0.010	0.011										

採水地点(配水池名)			No.26 中尾水質局(中尾)										
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月7日	令和8年4月27日	令和8年6月23日								
採水時刻	—		9:28	9:40	10:15								
水温	℃		15.3	15.4	20.2								
一般細菌	個/ml	100	0	0	0								
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001										
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001										
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001										
塩素酸	mg/L	0.6	<0.06										
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002										
クロロホルム	mg/L	0.06	0.016										
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.009										
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.003										
臭素酸	mg/L	0.01	<0.001										
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.027										
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.013										
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.008										
ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001										
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005										
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	<0.004										
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.019										
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01										
銅及びその化合物	mg/L	1	0.001										
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001										
塩化物イオン	mg/L	200	21	16	9								
蒸発残留物	mg/L	500	193										
ジェオスミン	ng/L	10	1	1	2								
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.1	1.0	0.8								
pH値	—	5.8～8.6	7.3	7.3	7.6								
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5								
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1								
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01											
抱水クロラール	mg/L	0.02											
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.5								
遊離炭酸	mg/L	20	9										
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1								
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.0										
従属栄養細菌	個/ml	2000	0										
アルカリ度	mg/L	—	66										
電気伝導率	μS/cm	—	284	207	132								
カルシウムイオン	mg/L	—	28										
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.013	0.014	0.011								

採水地点(配水池名)			No.27 牧山東市民センター(大谷)														
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月21日	令和8年5月19日	令和8年6月2日												
採水時刻	—		9:53	9:58	9:55												
水温	℃		17.6	21.3	23.4												
一般細菌	個/ml	100	0	0	0												
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出												
鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001													
六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001													
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		<0.001													
塩素酸	mg/L	0.6		<0.06													
クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002													
クロロホルム	mg/L	0.06		0.013													
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.010													
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.003													
臭素酸	mg/L	0.01		<0.001													
総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.024													
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.009													
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.008													
ブロモホルム	mg/L	0.09		<0.001													
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005													
亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.004													
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.029													
鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01													
銅及びその化合物	mg/L	1		0.004													
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001													
塩化物イオン	mg/L	200	17	16	22												
蒸発残留物	mg/L	500		138													
ジェオスミン	ng/L	10	1	<1	<1												
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1												
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.1	1.0	1.4												
pH値	—	5.8～8.6	7.2	7.2	7.2												
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5												
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1												
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01															
抱水クロラール	mg/L	0.02															
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.8	0.8	0.8												
遊離炭酸	mg/L	20		10													
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1												
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.2													
従属栄養細菌	個/ml	2000		2													
アルカリ度	mg/L	—		60													
電気伝導率	μS/cm	—	235	225	291												
カルシウムイオン	mg/L	—		20													
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.018	0.013	0.018												
その他																	

採水地点(配水池名)			No.28 大谷市民センター(椎ノ木)												
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月7日	令和8年4月27日	令和8年6月23日										
採水時刻	—		10:05	10:11	9:35										
水温	℃		17.3	17.5	23.7										
一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001												
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001												
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001												
塩素酸	mg/L	0.6	<0.06												
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002												
クロロホルム	mg/L	0.06	0.016												
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.009												
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002												
臭素酸	mg/L	0.01	<0.001												
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.025												
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.011												
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.007												
ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001												
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005												
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	<0.004												
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.020												
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01												
銅及びその化合物	mg/L	1	0.003												
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001												
塩化物イオン	mg/L	200	21	16	19										
蒸発残留物	mg/L	500	177												
ジェオスミン	ng/L	10	1	<1	1										
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.1	1.0	1.2										
pH値	—	5.8～8.6	7.2	7.2	7.2										
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
抱水クロラール	mg/L	0.02													
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.7	0.6	0.6										
遊離炭酸	mg/L	20	12												
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1										
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.1												
従属栄養細菌	個/ml	2000	1												
アルカリ度	mg/L	—	67												
電気伝導率	μS/cm	—	280	204	260										
カルシウムイオン	mg/L	—	28												
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.014	0.015	0.017										
その他															

採水地点(配水池名)			No.29 中井市民センター(高見)										
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月1日	令和8年5月26日	令和8年6月16日								
採水時刻	—		10:25	10:20	10:11								
水温	℃		16.0	22.9	25.1								
一般細菌	個/ml	100	0	0	0								
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001								
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001								
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001								
塩素酸	mg/L	0.6			0.07								
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002								
クロロホルム	mg/L	0.06			0.024								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.012								
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.003								
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001								
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.036								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.014								
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.009								
ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001								
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005								
亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004								
アルミニウム及びその 化合物	mg/L	0.2			0.030								
鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01								
銅及びその化合物	mg/L	1			0.004								
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001								
塩化物イオン	mg/L	200	22	17	19								
蒸発残留物	mg/L	500			154								
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1								
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1								
有機物(全有機炭素 (TOC)の量)	mg/L	3	1.2	1.1	1.2								
pH値	—	5.8~8.6	7.1	7.2	7.2								
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5								
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1								
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01											
抱水クロラール	mg/L	0.02											
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.7	0.8	0.8								
遊離炭酸	mg/L	20			12								
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1								
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、 極力0に近づける			-1.1								
従属栄養細菌	個/ml	2000			1								
アルカリ度	mg/L	—			59								
電気伝導率	μS/cm	—	296	238	236								
カルシウムイオン	mg/L	—			23								
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.014	0.014	0.015								

採水地点(配水池名)			No.30 八見市民センター(小嶺)														
採水年月日	単位	基準値 (目標値)	令和8年4月7日	令和8年4月27日	令和8年6月23日												
採水時刻	—		10:05	10:00	10:00												
水温	℃		16.7	18.2	23.9												
一般細菌	個/ml	100	0	0	1												
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出												
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001														
六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001														
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001														
塩素酸	mg/L	0.6	<0.06														
クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002														
クロロホルム	mg/L	0.06	0.016														
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.009														
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002														
臭素酸	mg/L	0.01	<0.001														
総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.025														
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.011														
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.007														
ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001														
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005														
亜鉛及びその化合物	mg/L	1	<0.004														
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.018														
鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01														
銅及びその化合物	mg/L	1	0.004														
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001														
塩化物イオン	mg/L	200	21	16	20												
蒸発残留物	mg/L	500	196														
ジェオスミン	ng/L	10	1	<1	<1												
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1												
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.1	1.1	1.2												
pH値	—	5.8～8.6	7.1	7.1	7.0												
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
色度	度	5	0.6	0.9	<0.5												
濁度	度	2	<0.1	0.1	<0.1												
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01															
抱水クロラール	mg/L	0.02															
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.6												
遊離炭酸	mg/L	20	10														
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1												
腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.2														
従属栄養細菌	個/ml	2000	0														
アルカリ度	mg/L	—	67														
電気伝導率	μS/cm	—	281	208	258												
カルシウムイオン	mg/L	—	28														
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.014	0.016	0.017												
その他																	