北九州市立中央図書館 1 階フロアー空間整備業務委託
質問に対する回答書

No.	質問内容	回答
1	＜別図1＞で「⑯ソファー」については、新たな什器等を併せて再配置をすることとされていますが、当該ソファーを撤去した上で、新たな什器を配置するような提案は可能でしょうか。	募集要項の整備運営方針を踏まえた空間整備を行う上で必要な場合は、上記ソファーを撤去した上で、新たな什器の配置についてご提案いただくことは可能とします。ただし、撤去に要する一切の費用（廃棄物処理手続・費用）は委託業務に含みます。
2	業務の提案を検討するにあたって、現況の各種図面（平面図、立面図、断面図、展開図等）、その他本業務の検討にあたり参考となる資料をご提供いただくことは可能でしょうか。	企画提案書の作成にあたって必要な場合、中央図書館において関係図面を閲覧していただくことは可能です。閲覧を希望される場合は、募集要項記載の事業所管課（問い合わせ先）へ事前にご連絡をください。
3	本業務の内容について、既存本棚の配置変更、不用本棚の処分、新規書架の選定等が示されていますが、図書館職員による対応も考えられる業務内容であると認識しております。外部事業者への委託を通じて実現したい事項や、提案者に期待される役割・成果について、可能な範囲で具体的にご教示ください。	本事業は、中央図書館1階フロアーにおける空間整備にあたって必要となる業務を一括して委託するものであり、整備対象エリアにおける既存本棚の移設・撤去についても関連業務として委託業務に含めています。 また、新たに設置する本棚については、他のご提案いただく什器と併せて、そのデザインや配置等についてご提案をお願いします。事業者の皆様の持つ豊かな知見をもとに、募集要項記載の整備運営方針を踏まえた空間の創出に向けた優れた提案を期待するものです。

4	本棚の移設先（⑬本棚：2 階参考資料室、⑭・⑮本棚：1 階エントランスホール）での転倒防止固定、および整備対象エリアに新たに設置する什器（背の高い造作家具等）の転倒防止固定において、床面（タイルカーペット下のコンクリート躯体）または柱・壁面へのアンカーボルト打ち（躯体穿孔工事）を行うことは可能でしょうか。あるいは、建物の意匠保護の観点から、突っ張り式の耐震器具や耐震マット等、躯体を傷つけない工法を指定、あるいは推奨されるでしょうか。	建物の意匠保護および躯体保全の観点から、床面や壁面等へのアンカーボルト打ち（躯体穿孔工事）を伴う工法は原則として避けてください。 躯体を傷つけない工法等を各社様の専門的な見地からご提案ください。
5	整備対象エリアでのサインや造作物等を天井から吊り下げる場合、天井（コンクリート打放しの躯体・梁）へのアンカー打ち等により吊り物を施工することは可能でしょうか。不可の場合、既存の設備を利用した吊り下げなど、許容される方法があればご教示ください。	建物の意匠保護および躯体保全の観点から、天井へのアンカー打ち等による施工は避けてください。現状では、吊り下げによるサイン表示に対応する設備は備えていません。
6	特別展示するための什器には、コミックコーナーの本も含まれるでしょうか。	整備エリアの対象者に向けて特別に展示する本として、現在展示している「マイブックガーデン」を想定していますが、この中にコミックコーナーの本は含みません。